



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. n.

Brescia, li

Pratica n. 8599

Attività n. 44.2.C/70.2.C/44.1.B

Alba Srl

Via Monticella 14

25050 Rodengo Saiano (Bs)

Al SUAP del comune di
Rodengo-Saiano

Sig. Sindaco del Comune di Rodengo-Saiano

Oggetto: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alle attività n. 44.2/C, 70.2/C, 44.1/B (prot. n. 17989 del 23.07.2020) e 74.2/B (prot. n. 31017 del 23.12.2020) dell'all. I al DPR 151/2011.
Ragione Sociale: Alba Srl, sita in Via Brognolo, del Comune di Rodengo-Saiano.
Relazione di visita ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011.

In relazione a quanto disposto dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011,

- viste le SCIA prot. n. 17989/2020 e 31017/2020, relative alle attività n. 44.2/C, 70.2/C, 44.1/B e 74.2/B dell'all. I al DPR 151/2011;
- visti i progetti approvati con note prott. nn. 724 del 09.01.2019, 22451 del 05.09.2019 e 29458 del 03.12.2020;
- visto l'esito del sopralluogo di controllo effettuato dal responsabile dell'istruttoria, Dott. Ing. Enrico Ricciardi, in data 02.02.2021;

si comunica che quanto realizzato e la relativa documentazione certificativa non sono conformi al citato progetto. In particolare:

- 1) è stata riscontrata la presenza di un deposito all'aperto di materiale plastico, in granuli, a ridosso del "nuovo deposito", non previsto nel progetto approvato e per il quale andranno riattivati i procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 del DPR 151/2011;
- 2) è stata riscontrata, nel "nuovo reparto produzione/confezionamento", la presenza di un carico di incendio significativamente superiore a quello descritto nel citato progetto approvato. L'entità e le modalità di stoccaggio/impilamento di tali materiali costituiscono indubbio

1/2

aggravio delle condizioni di sicurezza ed è pertanto necessario procedere ad una implementazione delle misure logistiche e gestionali attualmente in essere (ad es., riduzione altezza impilamento, squadra antincendio in possesso di attestato di formazione, etc.), nelle more della definizione di processi decisionali definitivi (ad es., installazione di impianti di spegnimento automatici) da inquadrare all'interno di una variante progettuale, per la quale andranno attivati i procedimenti ex art. 3 del DPR 151/2011.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 punto 2/punto 3, si invita la S.V. a segnalare, entro 45 giorni dalla ricezione della presente, la eliminazione delle carenze sopra evidenziate, comprese quelle di natura documentale.

Decorsi i 45 giorni, in caso di mancato riscontro alla presente così come di non completo adeguamento, questo Comando, ai sensi dell'art. 3 punto 4 del D.L.vo 29/05/2017 n. 97, darà comunicazione anche alle autorità competenti ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti.

Si sottolineano infine, anche nel transitorio di adeguamento, gli obblighi del responsabile dell'attività sul mantenimento delle condizioni di sicurezza e sulla pianificazione delle emergenze.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott. Ing. Enrico RICCIARDI)

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(PORROVECCHIO)
Firmato digitalmente ai sensi di Legge